

WYJAŚNIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Poprawę zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową dwóch stacji uzdatniania wody”

W odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do Zamawiającego zamieszczam ich treść wraz z wyjaśnieniami:

SUW Albigowa

Pyt. 1. element 12 poz. 186 str. 14 – proszę o podanie wymiarów, typów oraz z jakiego materiału mają być wykonane elementy tej pozycji przedmiarowej

Odp.

Pozycja dotyczy wymiany wyposażenia żelbetowych zbiorników wody pitnej tj.: włazów, drabin, podestów. Zbiorniki są o przekroju kołowym i pojemności 150 m³. Do wyceny przyjąć standardowe wymiary w/w wyposażenia w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Dodaję, że wynagrodzenie Wykonawcy jest kosztorysowe, rozliczone kosztorysem powykonawczym

Pyt. Sieć wodociągowa

1. element 8 poz. 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 str. 5 – czego dotyczą poz. przedmiarowe?

Prosimy o wyjaśnienie, gdzie te roboty mają być wykonane, czy montaż materiałów z demontażem, jeżeli mają być nowe to proszę o podanie wymiarów stolarki /jakiej – okna czy drzwi/, rodzaj płytek ściennych i posadzkowych.

Odp.

Pozycje przedmiaru od 8.7 – 8.11 dotyczą adaptacji pomieszczenia w istniejącym budynku SUW Handzlówka, na potrzeby planowanej tam lokalizacji Hydroforni Nr 3.

Roboty do wykonania to:

- rozbiórka posadzki płytkowej i wykonanie posadzki nowej z płytek gresowych,
- obłożenie ścian płytkami glazurowymi na kleju
- wymiana istniejącego okna drewnianego na wykonane z PCV o pow. 1,5 m²

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza