

WYJAŚNIENIA VII

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: *„Poprawę zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową dwóch stacji uzdatniania wody”*

W odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do Zamawiającego zamieszczam ich treść wraz z wyjaśnieniami:

Pyt. Czy istnieje możliwość zastosowania pompowni wody H2, H3, H4 o takich samych parametrach innego producenta niż podaje dokumentacja projektowa.

Odp.

Tak, istnieje możliwość zastosowania pompowni innego producenta niż podano w dokumentacji projektowej lecz o parametrach „równoważnych”, zgodnie z zapisem w SIWZ, który mówi, że *„Podane w SIWZ oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne”*.

*Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza*