

**WYJAŚNIENIA IX**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Poprawę zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową dwóch stacji uzdatniania wody”

W odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do Zamawiającego zamieszczam ich treść wraz z wyjaśnieniami:

**Pyt.** Remont SUW Kraczkowa:

1. Pozycja 7.2. Podgrzewacz wody ze zbiornikiem 5 dm<sup>3</sup>. Proszę o informację jakiego producenta i jaki typ podgrzewacza należy wycenić.?

**Odp.** Przyjąć dowolny typ podgrzewacza o zaprojektowanej pojemności wody

2. Dział 8 kanalizacja wód popłucznych i uzbrojenie odstojnika wód popłucznych, oraz dział 9. Sieci międzyobiektowe. Proszę o udostępnienie projektu sieci międzyobiektowych oraz rysunków z naniesionym rozmieszczeniem przewodów międzyobiektowych.

3. pozycja 8.5 Proszę o zamieszczenie rysunku szczegółowego zbiornika wód popłucznych – szt. 3

**Odp. 2 i 3** Żądane sieci uzbrojenia pokazano w PT technologii SUW, rys. T-01-12/08 str. 22. Szczegółowy opis budowy i działania zbiornika wód popłucznych zamieszczono na str. 11, 12 poz. 2.6.4. branży technologicznej.

Roboty ogólnobudowlane Kraczkowa SUW:

**Pyt.** Dział 14 Instalacja wod-kan. Czego dotyczy ten dział? Czy nie jest on powieleniem działu nr 7 Instalacja wod – kan przedmiaru Remont SUW Kraczkowa? Proszę o wyjaśnienie.

**Odp.**

Należy wycenić zarówno Dział 14 jak i 17.

Wójt Gminy Łańcut  
mgr inż. Zbigniew Łoza